



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПРОКУРАТУРА СЕЙМСКОГО АО
ГОРОДА КУРСКА**

Обоянская ул., д. 23, Курск, 305018
Тел./ факс (84712) 37-71-48

Директору МБУ ДО «Дворец
детского творчества»
Мусскому С.В.

г. Курск, ул. Сумская, д. 14

ddt-kursk@yandex.ru

21.11.2024 № 21-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере
пожарной безопасности

Прокуратурой Сеймского административного округа г. Курска во исполнение поручения прокуратуры Курской области от 21.10.2024 № 07/1-12-2024 проведена проверка исполнения законодательства в области пожарной безопасности организаций и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних, в ходе которой в деятельности МБУ ДО «Дворец детского творчества» выявлены нарушения, подлежащие устранению.

Так, статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) определено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» определено, что правовой основой технического регулирования в области пожарной безопасности являются Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, данный закон, Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Федеральный закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», в соответствии с которыми разрабатываются и принимаются нормативные правовые акты Российской Федерации,

регулирующие вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов защиты (продукции).

Согласно статье 1 Федерального закона № 69-ФЗ к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

Статьей 16 вышеуказанного федерального закона предусмотрено, что разработка утверждаемого Правительством Российской Федерации нормативного правового акта, устанавливающего противопожарный режим относится к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности. Во исполнение данной нормы закона Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее - Правила противопожарного режима).

В соответствии с п. 17(1) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», руководитель организации обеспечивает ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Допускается ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты в электронном виде.

Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты определяется руководителем объекта защиты.

В соответствии с п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», на объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

В соответствии с п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.

В соответствии с п. 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

В соответствии с подп. «в» п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»,

запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

В соответствии с ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения.

В соответствии с п. 16(б) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», на объектах защиты запрещается использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Проведенной проверкой с выходом на место 13.11.2024 с участием специалиста – инспектора отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Центральному округу г. Курска отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Курску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Курской области Ишкова М.М. установлено, что МБУ ДО «Дворец детского творчества» располагается по адресу: Курская область, г. Курск, ул. Сумская, д. 14.

По результатам проверки выявлено, что в нарушение требований п. 17(1) Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» в МБУ ДО «Дворец детского творчества» не обеспечено ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Кроме того, в нарушение требований п. 54 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» в МБУ ДО «Дворец детского творчества» отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты.

В нарушение требований п. 12 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» в МБУ ДО «Дворец детского творчества» не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещения теплоузла.

В нарушение требований п. 409 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» в МБУ ДО «Дворец детского творчества» огнетушители расположены без специальных подставок, исключающих падение или опрокидывание.

В нарушение требований пп. «в» п. 35 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» в

МБУ ДО «Дворец детского творчества» светильники эксплуатируются со снятыми колпаками рассеивателями, предусмотренными конструкцией.

В нарушение ч. 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещение МБУ ДО «Дворец детского творчества», расположенное в убежище, не оборудовано АУПС.

В нарушение требований пп. «б» п. 16 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ» в МБУ ДО «Дворец детского творчества» осуществляется хранение различных предметов в подвальных помещениях.

Допущенные в ходе проверки нарушения требований пожарной безопасности при дальнейшей эксплуатации здания могут привести к угрозе жизни или здоровью людей, в том числе несовершеннолетних, вследствие возможного возникновения пожара.

Причиной выявленных нарушений действующего законодательства явилось ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками ОКОУ «Курская школа», отвечающими за исполнение требований законодательства в названных сферах, а также отсутствие должного контроля со стороны руководства.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление, принять конкретные меры по устранению и недопущению в дальнейшем выявленных нарушений действующего законодательства:

- обеспечить ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением соответствующей информации;
- обеспечить наличие в МБУ ДО «Дворец детского творчества» технической документации на системы противопожарной защиты;
- провести категорирование МБУ ДО «Дворец детского творчества» по взрывопожарной и пожарной опасности;
- расположить огнетушители в МБУ ДО «Дворец детского творчества» в специальных подставках, исключающих падение или опрокидывание;
- обеспечить эксплуатацию светильников с надетыми колпаками рассеивателями, предусмотренными конструкцией;
- оборудовать помещение убежища МБУ ДО «Дворец детского творчества» АУПС;
- освободить подвальное помещение МБУ ДО «Дворец детского творчества» от хранящихся там предметов.

2. Рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о наличии оснований для привлечения должностных лиц, допустивших нарушения закона, к дисциплинарной ответственности.

3. О времени и месте рассмотрения представления, прошу сообщить в прокуратуру округа.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах сообщить в месячный срок в прокуратуру Сеймского административного округа г. Курска.

Заместитель прокурора округа

Е.О. Назаров

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 58C11E3C96E0A029CC662525741DE3F9
Владелец **Назаров Евгений Олегович**
Действителен с 08.10.2024 по 01.01.2026

Д.Н. Лукина, тел.: 38-32-49